

Włocławek, 16 grudnia 2019 r.

DT.7020.50.2019

Starostwo Powiatowe we Włocławku
ul. Cyganka 28.
87-800 Włocławek

Dotyczy: warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla projektowanego zakładu służby zdrowia – Powiatowe Centrum Zdrowia - wraz z miejscami postojowymi przy ul. Wyszyńskiego 21 - 23, działki nr: 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14 i 16/4, KM 35 (obręb Włocławek) we Włocławku.

Podstawa prawna: § 28 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami), art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.), rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1757) oraz art. 5, 7 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

Odpowiadając na wniosek z dnia 22 listopada 2019 r. (wpływ do UM dn. 25.11.2019 r.) uprzejmie informuję, że wody opadowe i roztopowe z odwodnienia projektowanego budynku Powiatowego Centrum Zdrowia wraz z miejscami postojowymi na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Wyszyńskiego 21 – 23, działki nr: 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14 i 16/4, KM 35 (obręb Włocławek) we Włocławku można odprowadzić do istniejącego w ul. Prymasa Wyszyńskiego dz. nr 41, KM 35 kolektora piętrowego Ø 1100 x 1700, 900 x 1200 (posiadającego poziom kanalizacji ogólnospławnej oraz poziom kanalizacji deszczowej), do jego części kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w sąsiedztwie ww. zadania inwestycyjnego.

Ze względu na dużą zlewnię obsługiwaną przez ww kolektor kanalizacyjny nie jest możliwe przyjęcie całej ilości wód opadowych wykazanych w bilansie wód deszczowych (147,0 dcm³/s). W celu ograniczenia przepływu wody opadowe należy retencjonować na terenie inwestycji.

Odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych do kolektora poprzez wykonanie na terenie inwestycji studni włączeniowej obok ww. kolektora dwupoziomowego. W ostatniej studni (przed włączeniem do kolektora) na terenie inwestycji **należy zamontować regulator przepływu o $Q_{\max} = 60 \text{ dm}^3/\text{s}$.**

W przypadku odprowadzania zanieczyszczonych wód deszczowych, tj. ścieków deszczowych z utwardzonych dróg, placów i parkingów, na projektowanej kanalizacji deszczowej należy przewidzieć i zastosować właściwe urządzenia podczyszczające, zgodnie z obowiązującymi przepisami: separator substancji ropopochodnych, wpusty deszczowe drogowe z łapaczami piasku.

Wartości stężeń zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych muszą zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) nie zawierać zawiesin ogólnych w ilościach większych niż 100 mg/l oraz węglowodorów ropopochodnych 15 mg/l.

Inwestor ww. zadania będzie zobowiązany do eksploatacji i konserwacji projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi.

Projekt powinien zawierać:

- niniejsze warunki techniczne,
- opis techniczny,
- plan sytuacyjny w skali 1: 500 opracowany przez służby geodezyjne dla celów projektowych z naniesieniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,
- przekrój podłużny podłączenia w skali 1:100/100 lub 1:100/500 z uwzględnieniem urządzeń podziemnych istniejących i projektowanych, przekroje poprzeczne wpustów deszczowych, studzienek rewizyjnych i urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej.

Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres trzech lat od daty wystawienia.

Na trasie przebiegu kanalizacji deszczowej zabrania się lokalizować obiekty stałe i tymczasowe oraz dokonywać nasadzeń drzew i krzewów.

Armatura jak i materiały użyte do budowy kanalizacji deszczowej oraz zastosowane urządzenia podczyszczające winny odpowiadać Polskim Normom lub posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu wyrobu do wskazanego stosowania.

Niniejsze warunki techniczne na budowę urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej nie rodzą na rzecz wnioskodawcy praw do terenu oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu lub zgody osób trzecich na wykonanie i włączenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz z powodu innych nieujawnionych przyczyn, nie przysługuje w stosunku do Miasta Włocławek roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanymi warunkami technicznymi na projektowanie dla powyższego zadania.

Lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowej podlega uzgodnieniu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13.

Projekt budowlany należy uzgodnić w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek.

Ponadto budowę urządzeń kanalizacji deszczowej należy prowadzić zgodnie ze wszelkimi wymogami przywołanej wyżej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* oraz przepisami technicznymi obowiązującymi w tym zakresie.

Do wiadomości:

1. Biuro Projektowania i Realizacji Architektury „WAW” Włodzimierz Kaniewski,
2. Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku,
3. a/a

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Paweł Zyzewicz

Dyrektor

Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby składającej wniosek	
Tożsamość Administratora	Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek
Cele Przetwarzania	Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - rozpatrzenie wniosku
Podstawa prawna	Dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa
Odbiorcy danych	Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Miasto Włocławek przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Włocławek.
Prawa podmiotów danych	Prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
Szczegółowe informacje	Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne w Urzędzie Miasta Włocławek, a także na stronie www.wloclawek.pl w zakładce Polityka prywatności.