

Włocławek, dnia 31 sierpnia 2020 r.

ZP.272.1.17.2020

Do wszystkich Wykonawców

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym**”

Poniżej zamieszczamy treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pyt. 1.

W załączniku nr 3 do SIWZ w danych technicznych dotyczących modułów fotowoltaicznych jest informacja, że „Pojedynczy moduł powinien posiadać 120 ogniw”. Poproszę o informację czy ten zapis ma w zamyśle minimalną ilość ogniw i moduł, który będzie posiadał 132 ogniwa przy zachowaniu pozostałych parametrów będzie akceptowalny przez zamawiającego?

Odp.

Zamawiający wymaga aby moduł posiadał 120 ogniw.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


STAROSTA
Roman Gołębiewski