OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

PP-EE	Interaktywna czujka multisensorowa (TF1-TF9) instalowana w gniezdzie natynkowym.
PP-EE	Interaktywna czujka multisensorowa (TF1-TF9) ze wskaźnikiem zadziałania, instalowana w gniezdzie natynkowym.
PP-EE	Interaktywna czujka multisensorowa (TF1-TF9) instalowana w stropach podwieszanych.
PP-EE	Interaktywna czujka multisensorowa (TF1-TF9) z lakierowaną elektroniką i gniazdem, IP54.
PP-EE	Ręczny ostrzegacz pożarowy - natynkowy. Typ A zgodnie z normą EN 54–11.
PP-EE	Ręczny ostrzegacz pożarowy - podtynkowy. Typ A zgodnie z normą EN 54–11.
PP-EE	Ręczny ostrzegacz pożarowy - natynkowy, zewnętrzny IP67. Typ A zgodnie z normą EN 54–11.
PP-EE	Moduł przekaźnikowy
PP-EE	Czujka dymu systemu zasysającego
PP-EE	Klapa na instalacji wentylacji
	Puszka systemu SSP lub oddymiania
	Zasilacz pozarowy - certyfikowany
	POŻAROWY GŁOŚNIK SUFITOWY
	POŻAROWY GŁOŚNIK SUFITOWY
	POŻAROWY GŁOŚNIK NAŚCIENNY
	MIKROFON STRAŻAKA
	MIKROFON STREFOWY
	ROZSZERZENIE MIKROFONU
	CENTRALA SYSTEMU DSO
	PRZEWÓD HTKSH 1x2x1,4mm PH90
	PRZEWÓD FUTP kat.5e 4x2x0,5mm
	PRZEWÓD FO Multimode FOZ-2-SLT-HFFR
	PRZEWÓD HKTSHekw 1x2x1,4mm PH90
	PRZEWÓD HDGs 2x2,5 mm2 PH90

OKABLOWANIE

Początki i końce pętli dozorowych znajdujących się na innej kondygnacji niż CSP - HTKSHekw 1x2x0,8mm PH90
Początki i końce pętli dozorowych znajdujących się na tej samej kondygnacji co CSP - YnTKSYekw 1x2x0,8mm
Pętla dozorowa - YnTKSYekw 1x2x0,8mm
Zasilanie centralek systemu zasysającego ASD AirScreen
Okablowanie modułów monitorująco-sterujących
w przypadku sterowania przerwą prądową - YnTKSYekw 1x2x0,8mm
w przypadku sterowania prądowego - HTKSHekw 1x2x0,8mm PH90
monitorowanie urządzeń - YnTKSY1x2x0,8mm

1091 x 346

instalacje elektryczne
instalacje teletechniczne
1/2.1
SP-1
1/2.1
SP-2
1/2.5
1/2.4
1/2.3
K1
K2
K3
Świetlik dachowy
RE30
EN60
EN60
EN60