

1% 2% 2% 1%

Zasyp wykopu np. z piasku grubego

Fundament stacji z izolacją przeciwwilgociową/przeciwwodną

100

1000

800

200

min. 200

Stabilizacyjna płyta fundamentowa

"Poduszka" piaskowo-żwirowa ID  $\geq 0,4$

Drenaż opaskowy

600

500

Min. grubość warstwy podbudowy wykonanej w zależności od lokalnej stryły przemrażania gruntu (w Polsce 0,8-1,4 m)

Wymiana gruntu wysadzinowego, spoistego np. na piasek gruby o stopniu zagęszczenia ID  $\geq 0,4$  Mniejszość warstwy wg odrębnego opracowania branżowego, w zależności od potrzeby uzyskania wymaganej nośności podłoża gruntowego

Miejsce osadzenia otoku uziemiającego

Grunt rodzimy, spoisty, nieprzepuszczalny wody

Miejsce osadzenia otoku uziemiającego

INWESTOR	
Starostwo Powiatowe we Włocławku ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
WAW	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: włodzimierzkaniewski@wp.pl	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA NR KP-0021 nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk w specjalności architektonicznej
OBIEKT	
BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA WE WŁOCŁAWKU 87-000 Włocławek, ul. Wyszyńskiego; Dz. nr: 21/2, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14 KM35 obręb 0350 Włocławek	
STADIUM	
PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU	
STACJA TRANSFORMATOROWA POSADOWIENIE STACJI W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU GRUNTU	
DATA WYDANIA	30.07.2020
NR RYSUNKU	A-11
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r., poz.804),	
NR STRONY	SKALA 1:35