



UWAGI!

1. Pod stacją należy wylać płytę fundamentową grubości 200 mm z betonu klasy C16/20 (dawniej B20) zbrojonego siatkami górą i dołem z prętów żebrowanych góra/dół Ø10/Ø12mm w rozstawie maks. 25cm, ze stali AIIIIN (np. RB 500W, 20G2VY-b – stal spawalna), zbrojenie górne i dolne przesunięte względem siebie o połowę oczka siatki. Płyta stabilizacyjna wpuszczona po 500mm z każdej strony.
2. Przed posadowieniem stacji należy dokonać odbioru technicznego płyty fundamentowej przez osobę uprawnioną.  
Po pozytywnym odbiorze można przystąpić do montażu stacji.
3. Całkowita długość/szerokość wykopu szerokoprzestrzennego jest wynikowa gabarytów poszczególnych fundamentów i miejsca usytuowania uziomu otokowego.

|   |   |
|---|---|
| INWESTOR  |   |
| Starostwo Powiatowe we Włocławku<br>ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek  |   |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY   |   |
| <b>WAW</b><br>BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY<br>UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK<br>e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl   |   |
| PROJEKTANT  | mgr inż. arch.<br>WŁODZIMIERZ WITWICKI<br>KPOIA NR KP-0021<br>nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk<br>w specjalności architektonicznej |
| OBIEKT  |   |
| BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA<br>WE WŁOCŁAWKU<br>87-000 Włocławek, ul. Wyszyńskiego;<br>Dz. nr: 21/2, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14<br>KM35 obręb 0350 Włocławek   |   |
| STADIUM   |   |
| PROJEKT BUDOWLANY   |   |
| BRANŻA  |   |
| ARCHITEKTURA  |   |
| TYTUŁ RYSUNKU   |   |
| STACJA TRANSFORMATOROWA<br>POSADOWIENIE STACJI  |   |
| DATA WYDANIA  | 30.07.2020  |
| NR RYSUNKU  | A-8   |
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIOWY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904). |   |
| NR STRONY   | SKALA<br>1:60   |