"N-PO LCD" - Terminal LCD przywoławczo-odwoławczy montaż on (puszka typu: EC2003/5 160x120x70) lub wt. KOD 2115100

"LN-4xB" - Lampka NODE 4 kolory + bucaek montaż pt/t (puszka fi68) lub wt. KOD 1111110

"PO" - Przycisk odwoławczy
nr art. 4001000, montaż 1,2-1,5m

"Psz" - Przycisk sznurkowy
nr art. 4050000, montaż 1,2-1,5m

"PG" - Przycisk z gniazdem
nr art. 4010010, montaż 1,2-1,5m

BUS - magistrala korytarzowa: UTP kat.5

RBUS magistrala salowa typu: UTP kat.5

przewód zasilający "Z" typu: YDY 3x2,5mm2

Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaż na szynie DIN
Wymiar: 14 jednostek szerokości

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

1020 x 340

INWESTOR

Starostwo Powiatowe we Włocławku
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK
e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT
inż. TADEUSZ POBŁOCKI
upr.nr 182/Gd/2002
w specjalności elektrycznej

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. ANDRZEJ GWIZDAŁA
upr.nr 63/Gd/2002
w specjalności elektrycznej

OBIEKT

BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA
WE WŁOCŁAWKU
87-800 Włocławek, ul. Wyszyńskiego;
Dz. nr: 21/2, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14
KM35 obręb 0350 Włocławek

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ELEKTRYCZNY

TYTUŁ RYSUNKU

PLAN INSTALACJI SYSTEMU
PRZYWOŁAWCZEGO - POZIOM +1

DATA WYDANIA	30.09.2020
NR RYSUNKU	EL2-022
SKALA	1:100
NR STRONY	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIM PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIM PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY"
PRZEDRUK, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIACH JEDYNIE ZA ZGODĄ AUTORA
ZN.A.132 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.w.90 z 2006r. poz.804)