

OKABLOWANIE

Początki i końce petli dozoruwnych znajdujących się na innej kondygnacji niż CSP - HTKSHekw 1x20,8mm PH90

Początki i końce petli dozoruwnych znajdujących się na tej samej kondygnacji co CSP - YntKSHekw 1x20,8mm

Petla dozoruwna - YntKSHekw 1x20,8mm

Zasilanie centralek systemu zasilającego ASD AirScreen

Okablowanie modułów monitorującego-sterującego w przypadku sterowania prądową - YntKSHekw 1x20,8mm

w przypadku sterowania prądowego - HTKSHekw 1x20,8mm PH90

monitorowanie urządzeń - YntKSHekw 1x20,8mm

