LEGENDA:

- Instalacja freonowa - etap I
- Instalacja freonowa - etap II
- Instalacja skroplin

UWAGA:

W celu przeprowadzenia obliczeń oparto sie na przykładowym producencie. Wyraza sie zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiazań technicznych pod warunkiem zapewnienia równowaznych parametrów technicznych lub lepszych.

Przy przejściu przez ściany, stropy stanowiace oddzielenie p.poż należy zastosowac typowe przejścia p.poż.

Odprowadzenie skroplin z poj. klimatyzatorów rurą np. PPø20
Włączenie skroplin do pionów kanalizacji sanitarneh za pomoca syfonów antyzapachowych np. HL138 lub równowazne
W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego skroplin klimatyzator należy wyposazyć w pompkę skroplin

Jednostka wewnętrzna VRF np. MI2–56Q4DN1. Qch=5,6kW; E=0,031kW; 230V, 50Hz, wym. 904x230x840mm (szer/wys/gł); 23,2kg lub równowazna
Panel: wym. 950x54,5x950mm (szer/wys/gł)

Jednostka wewnętrzna VRF np. MI2–36Q4CDN1. Qch=3,6kW; E=0,04kW; 230V, 50Hz, wym. 630x260x570mm (szer/wys/gł); 19,2kg lub równowazna
Panel: wym. 647x50x647mm (szer/wys/gł)

Jednostka wewnętrzna VRF np. MI2–36GDN1. Qch=3,6kW; E=0,03kW; 230V, 50Hz, wym. 990x315x223mm (szer/wys/gł); 11,4kg lub równowazna

Jednostka wewnętrzna VRF np. MI2–28GDN1. Qch=2,8kW; E=0,028kW; 230V, 50Hz, wym. 835x280x203mm (szer/wys/gł); 9,5kg lub równowazna

Jednostka wewnętrzna VRF np. MI2–22GDN1. Qch=2,2kW; E=0,028kW; 230V, 50Hz, wym. 835x280x203mm (szer/wys/gł); 8,4kg lub równowazna

Jednostka wewnętrzna VRF np. MI2–28O4CDN1. Qch=2,8kW; E=0,035kW; 230V, 50Hz, wym. 630x280x570mm (szer/wys/gł); 18,0kg lub równowazna
Panel: wym. 647x50x647mm (szer/wys/gł)

Jednostka zewnętrzna split np. MBT–09N8D6–O. Qch=3,4kW; E=0,92kW; 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 28,5kg lub równowazna

Jednostka zewnętrzna split np. MBT–12N8D6–O. Qch=3,4kW; E=0,92kW; 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 28,5kg lub równowazna

Jednostka zewnętrzna split np. MBT–18N8D0–O. Qch=5,4kW; E=1,50kW; 230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm (szer/wys/gł); 36,9kg lub równowazna

Jednostka wewnętrzna split np. MB–09N8D6–I. Qch=2,5kW; 230V, 50Hz, wym. 795x305x185mm (szer/wys/gł); 8,3kg lub równowazna

Jednostka wewnętrzna split np. MB–12N8D6–I. Qch=3,4kW; 230V, 50Hz, wym. 795x305x185mm (szer/wys/gł); 8,3kg lub równowazna

Jednostka wewnętrzna split np. MB–18N8D0–I. Qch=5,4kW; 230V, 50Hz, wym. 955x323x208mm (szer/wys/gł); 10,7kg lub równowazna

INWESTOR	Starostwo Powiatowe we Włocławku ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	**WAW** BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl
PROJEKTANT	mgr inż. ADAM LAL MAP/IS/0392/11 nr upr.: MAP/0223/POOS/11 w specjalności sanitarnej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KARINA LEITNER MAP/IS/0353/12 nr upr.: MAP/0229/POOS/12 w specjalności sanitarnej
OPRACOWAŁ	mgr inż. MARCIN OBROK
OBIEKT	BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA WE WŁOCŁAWKU 87-800 Włocławek, ul. Wyszyńskiego; Dz. nr: 21/2, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14 KM35 obręb 0350 Włocławek
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	SANITARNA
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT 2. PIĘTRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI
DATA WYDANIA	30.09.2020
NR RYSUNKU	E.II_KL-3
SKALA	1:100
NR STRONY	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).