


1020 x 340



OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

"N-PO LCD" - Terminal LCD przywleczko-odwleczny
montaż pł (puszka typ: EC380CS 160x130x70) lub nt.
KOD 3110100

"LN-4B" - Lampka NODE 4 kolory + buzeek
montaż pł (puszka f60) lub nt.
KOD 1111119

"PO" - Przycisk odwoławczy
nr art. 4001000, montaż 1,2-1,5m

"Psz" - Przycisk sznurkowy
nr art. 4050000, montaż 1,2-1,5m

"PG" - Przycisk z gniazdem
nr art. 4010010, montaż 1,2-1,5m

BUS - magistrala korytarzowa: UTP kat.5
RBUS - magistrala salowa typu: UTP kat.5
Z - przewód zasilający "Z" typu: YDY 3x2,5mm2

Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaż na szynie DIN
Wymiar: 14 jednostek szerokości

INWESTOR

Starostwo Powiatowe we Włocławku
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK
e-mail: włodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT
inż. TADEUSZ POBŁOCKI
upr.nr 182/Gd/2002
w specjalności elektrycznej

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. ANDRZEJ GWIZDAŁA
upr.nr 63/Gd/2002
w specjalności elektrycznej

OBIEKT

BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA
WE WŁOCŁAWKU
87-800 Włocławek, ul. Wyszyńskiego;
Dz. nr. 21/2, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14
KM35 obręb 0350 Włocławek

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNY

TYTUŁ RYSUNKU

PLAN INSTALACJI SYSTEMU
PRZYWŁOCZOWEGO - POZIOM +1

DATA WYDANIA	30.09.2020
NR RYSUNKU	EL2-022
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO CHRONIONY. JEST AUTORSKIM PRACOWNIEM OSOBISTYM I AUTORSKIM PRACOWNIEM MAJĄTKOWYM. JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY" ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, UŚMIAWIAJĄCY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz. U. z 80 z 2000r., poz. 804).	
NR STRONY	SKALA 1:100