


Oznaczenia:

"A" - złącze kablowo-pomiarowe wg ENERGA-Operator S.A.
"B" - zabezpiecznia przedlicznikowe - ogranicznik mocy np. ETIMAT T3p6A

- proj. stalowy słup oświetleniowy o wysokości 8,0m z wysięgnikiem o dł. 1,0m i nachyleniu α 10°. Słup wyposażony jest w oprawę oświetleniową LED 45W wg specyfikacji zamieszczonej w opisie technicznym. Słup posadowiony na fundamencie i wyposażony w tabliczkę przyłączeniową EKM-2035 z bezpiezcznikiem 4A.

- proj. stalowy słup oświetleniowy o wysokości 6,0m z wysięgnikiem o dł. 1,0m i nachyleniu α 10°. Słup wyposażony jest w oprawę oświetleniową LED 30W wg specyfikacji zamieszczonej w opisie technicznym. Słup posadowiony na fundamencie i wyposażony w tabliczkę przyłączeniową EKM-2035 z bezpiezcznikiem 4A.

26 - długość trasy kabla [m]; 31 - długość kabla [m]

26/31 - proj. kablowa linia oświetlenia ulicznego typu YAKY 5x35mm²/YAKY 5x50mm²

- uziemienie projektowanego słupa R<10Ω

BPB
Biuro Projektów Budowlanych
biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

Inwestycja: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II

Adres: Działki ew.: Obręb ew.: Jednostka ewidenycjna: wg części opisowej

Inwestor: Zarząd Powiatu Włocławskiego ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek

Temat rysunku: Schemat szafki "SO3" i oświetlenia drogowego

| Data: | Skala: | Nr rysunku: |
|---|---|---|
| 09.2021 | - | E-3.3 |

| Wykonali: | Branża: | Imię i nazwisko: | Uprawnienia: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|
| Projektant | elektryczna | Marian Świechowicz | UAN-IV/8346/129/TO/88 | |