

Poziom odniesienia m n.p.m. 125.00

Rzędna terenu [m n.p.m.]	128.35		128.52		128.56		129.05		129.86		130.31		130.76		131.91		132.79	
Rzędna dna kanału [m n.p.m.]	126.39		126.43		126.66		127.29		127.93		129.34		128.91		130.16		131.15	
Zagłębienie dna [m]	1.96		2.09		1.90		1.76		1.93		0.97		1.85		1.74		1.65	
Spadek [%]	<div>1.00%</div>			<div>1.80%</div>			<div>1.80%</div>			<div>2.80%</div>			<div>2.80%</div>			<div>2.80%</div>		
Średnica i materiał rury [mm]	PVC DN400x11,7 SDR34 SN8																	
Odległość [m]	0.00		24.96		27.50		62.64		97.78		115.56		132.94		177.70		212.74	
Długość odcinka [m]		24.96	2.54		35.14			35.14		17.78	17.38		44.76			35.04		

D18

D17

D16

D15

D14


D13

UWAGA
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne oraz pomiary geodezyjne rzędnych istniejącego uzbrojenia, a także rzędnych w miejscach początku i końca projektowanej sieci w celu ustalenia możliwych kolizji oraz faktycznych rzędnych istniejących sieci.

Zwraca się szczególną uwagę na mogące wystąpić rozbieżności w lokalizacji naniesionego w niniejszym projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak również na istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić nie uszkadzając.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy skorygować przebieg projektowanej sieci w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

W miejscach, w których przekrycie kanału jest niewystarczające należy zastosować izolacje rurociągu wykorzystując keramzyt.



Biurowy
Projektów Budowlanych
biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

Investycja:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C
Modlibórz-Kiódka-Chodecz-etap II

Adres:
Działki według części opisowej

Investor:
Zarząd Powiatu Włocławskiego
ul.Cyganka 28
87-800 Włocławek

Temat rysunku:
Profil podłużny kanalizacji deszczowej węzeł D13-D18

Data:	09.2021	Skala:	1:50/1:500	Nr rysunku:	2.2
Wykonali:	Branża:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	
Projektant	Sanitarna	Piotr Nakonowski	ABU-IX-8386-5/ 126/88 WK		
Opracowujący	Sanitarna	inż. Agata Piotrowska	_____		
Opracowujący	Sanitarna	Weronika Redlarska	_____		