

PERN S.A.  
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock  
e-mail: pern@pern.pl  
tel.: +48 (24) 266 23 00  
tel.: +48 (24) 266 23 03  
www.pern.pl

Biuro Projektów Budowlanych  
-WPLYNĘŁO-

PERN

Płock, dnia 4 sierpnia 2021 roku

Nasz znak: TRNN.5117.000552.2021

Wasz znak: L.dz.936/2021

2021-08-10  
469/2021  
TORUŃ

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.  
ul. Leszczyńska 55  
87-100 Toruń

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.



ul. Grunwaldzka 56/202  
80-241 Gdańsk  
REGON: 382424250  
NIP: 9571112978  
KRS: 0000768562  
tel. 723-071-098, biuro@bpb.net.pl

**Dotyczy:** uzgodnienia projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz – etap II.

W odpowiedzi na pismo znak jw. informujemy, że projekt rozbudowy ww. drogi powiatowej uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. Nawierzchnię drogi należy ułożyć na wysokości nie mniejszej od dotychczasowego poziomu terenu w celu uniknięcia wypłylenia rurociągu.
2. Na etapie realizacji prac budowlanych należy zweryfikować zabezpieczenie rurociągów naftowych. W przypadku stwierdzenia braku rury ochronnej lub występowania betonowej rury osłonowej, rurociągi należy zabezpieczyć stalową rurą ochronną dwudzielną. Średnica rury ochronnej powinna być większa od średnicy rury przewodowej o min. 200 mm.
3. Rurę ochronną na rurociągu DN 800 należy przedłużyć min. 1 m poza krawędź projektowanego zjazdu (km 8+040).
4. Rurę ochronną na rurociągu DN 600 należy przedłużyć min. 1 m poza pas drogowy.
5. Przed założeniem rury ochronnej należy wymienić izolację na rurze przewodowej (klasa min. C30).
6. Na końcówkach rury ochronnej zastosować system potrójnego uszczelnienia (pianka + masa uszczelniająca + rękaw termokurczliwy).
7. Na etapie realizacji prac budowlanych należy zweryfikować faktyczną lokalizację linii światłowodowej PERN S.A. oznaczoną jako „3t” oraz jej zabezpieczenie. W przypadku stwierdzenia braku rury ochronnej na istniejącej linii, brakujące odcinki pod projektowaną infrastrukturą uzupełnić rurami dwudzielnymi tak, aby wystawały po min. 1 m poza pas drogowy.
8. Przed przystąpieniem do robót ustalić w obecności przedstawiciela PERN S.A. (dane poniżej) głębokość ułożenia infrastruktury PERN S.A. poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
9. Roboty w strefie bezpieczeństwa rurociągów naftowych (w odległości do 8 m od osi rurociągu DN 500 i do 10 m od osi rurociągu DN 800) oraz w sąsiedztwie linii światłowodowej, wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności służb eksploatacyjnych PERN S.A. wyznaczonych przez Kierownika Działu Centralnego – Pan Seweryn Stadnicki tel. 508 150 088.
10. Termin rozpoczęcia prac oraz technologię wykonania uzgodnić telefonicznie min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

zop. 10.08.2021  
DJ

verte

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski   Rafal Miland   Mateusz Radecki   Krzysztof Rogala   Zdzisław Koper  
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu   Członek Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi  
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000069559 NIP: 7740003097  
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1.235.977.500,00

11. Poszczególne etapy realizacji robót, w tym wejście w teren oraz zakończenie robót (z potwierdzeniem zgodności ich wykonania z niniejszymi ustaleniami) udokumentować w notatkach służbowych.

12. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla miejsc kolizji dostarczyć do PERN S.A (PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock lub na adres email: [pern@pern.pl](mailto:pern@pern.pl)).

**Ponadto informujemy, że prowadzenie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągów naftowych niezgodnie z ww. warunkami może być przyczyną awarii stwarzającej zagrożenie pożarowe, wybuchowe oraz skażenie środowiska.**

Warunki niniejszego uzgodnienia ważne są na okres 3 lat.

Przedmiotową sprawę prowadzi Zespół Administracji Nieruchomościami tel. 602 261 267.

Manager Wydziału Infrastruktury

Marek Gruszczyński

**Załączniki:**

- Projekt zagospodarowania terenu.

**Do wiadomości:**

1. Adresat.
2. ERC.
3. IUS.
4. TRNN a/a DN.