

3. Bilans cieplny kotłowni.

Bilans podano na podstawie projektów instalacyjnych.
Podaję go z rozbićciem na poszczególne, wydzielone, indywidualne i niezależne obiegi grzewcze.

I. Potrzeby cieplne centralnego ogrzewania:

- Budynek "A"	39,8 kW
- "B"	162,4 kW

Ogółem potrzeby c.o.	202,2 kW
----------------------	----------

II. Potrzeby cieplne na przygotowanie ciepłej wody.

Średnie zapotrzebowanie ciepła na przygot. c.w.u.	64,8 kW
---	---------

III. Potrzeby cieplne dla wentylacji

Wentylacja kuchni	42,3kW
-------------------	--------

Razem	309,3 kW
-------	----------

Rezerwa 20%	61,9 kW
-------------	---------

OGÓŁEM	371,2 kW
--------	----------