


# POŚWIADCZENIE WYTWÓRCY

## ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO DOPUSZCZONEGO DO OBROTU

Wytwórca:	<b>Viessmann Werke</b> <b>35107 Allendorf (Eder)</b> <b>West-Germany</b>		
Typ zbiornika:	<b>RudoCell-V</b>		
Pojemność całkowita:	<b>500 l</b>	Nr fabryczny:	<b>7515516402851</b>
Ciśnienie dopuszczalne:	<b>10,0 bar</b>	Rok produkcji:	<b>1994</b>
Ciśnienie próbne:	<b>13,0 bar</b>		
Temperatura dopuszczalna:	<b>95 °C</b>		
Zawór bezpieczeństwa:	<b>SYR 2115 Dn 20 6,0 bar</b>		

Stwierdza się, że zbiornik został wykonany zgodnie z DIN 4753 z materiałów użytych do budowy według DIN 17441 i poddany próbie wodnej na ciśnienie 13,0 bar.

Zbiornik nadaje się do pracy przy w/w parametrach i został oznaczony trwałym znakiem  zgodnie z OC-36-94.

**VIESSMANN**

Viessmann Werke  
GmbH & Co  
35107 Allendorf (Eder)

Allendorf, dnia 17.04.96

mgr inż. Artur Ulrich