

Włocławek, dnia 13 listopada 2019 r.

**ZP.272.1.16.2019**

**Do wszystkich Wykonawców**

Upierzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) „w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
**„Modernizacja kotłowni – wymiana dwóch pieców olejowych CO wraz z oprzyrządowaniem – DPS w Kowalu” – II postępowanie**

**Poniżej zamieszczamy treść zapytania wraz z odpowiedziami:**

**Pyt. 1**

Czy zamawiający posiada projekt budowlany lub wykonawczy?

**Odp.**

Dla przedmiotowego postępowania Zamawiający nie posiada żadnego projektu. Zamawiający posiada projekt budowlany według którego realizowano istniejącą instalację i urządzenia – w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

**Pyt. 2.**

Jakie obecnie są eksploatowane kotły? Prosimy podać typ model, moc nazwę producenta

**Odp.**

TR-019 Paromat-Duplex-TR Wiessmann, moc 195-225kW

**Pyt. 3**

Jakie paliwo po wymianie kotłów będzie używane? olej, gaz ziemny, LPG?

**Odp.**

Po wymianie kotłów będzie używany olej opałowy, natomiast w przyszłości gaz ziemny gdy miasto Kowal zostanie zgazyfikowane (w tej chwili trwają prace).

**Pyt. 4**

Czy wymianie podlegają również palniki?

**Odp.**

Tak na palniki dwumedialne olejowo-gazowe - sztuk 2, zgodnie ze zmienionym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – zał. nr 6 do SIWZ – zgodnie z treścią załącznika do niniejszych odpowiedzi.

**Pyt. 5**

Jaka jest wewnętrzna średnica istniejących kominów spalinowych?

**Odp.**

180mm.

**Pyt. 6**

Jaka jest wysokość kominów ?

**Odp.**

10,4 m.

**Pyt. 7**

Czy kotły obecnie pracują na jednym kominie spalinowym czy na 2 niezależnych?

**Odp.**

Kotły obecnie pracują na dwóch niezależnych kominach spalinowych.

**Pyt. 8**

Czy zamawiający może udostępnić dokumentację fotograficzną istniejącej kotłowni i urządzeń jak również miejsce wprowadzenia kotłów ?

**Odp.**

W załączeniu dokumentacja fotograficzna istniejącej kotłowni i urządzeń.

**Pyt. 9**

Czy pomieszczenie kotłowni jest na poziomie "0" czy w piwnicy?

**Odp.**

Pomieszczenie kotłowni znajduje się w piwnicy.

**Pyt. 10.**

Czy ewentualna wymiana urządzeń, armatury niezbędnej do realizacji zadania a nie przewidzianej w zamówieniu zostanie rozliczona osobną umową?

**Odp.**

Zgodnie z pkt 12 ppkt 1) SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny:”

***Cena oferty będzie ceną ryczałtową, w związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do wykonania zadania, w szczególności: podatek od towarów i usług VAT, cenę fabrycznie nowych kotłów, instalację, montaż, montaż automatyki z okablowaniem, dostawę i wniesienie do Zamawiającego – DPS w Kowalu , demontaż starych urządzeń i złożenie w miejsce wskazane przez zamawiającego, koszty uruchomienia, koszty gwarancji i rękojmi, koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego (DPS w Kowalu).***

**Pyt. 11**

Ponieważ zamawiający ogłosił ponowne postępowania w tym samym przedmiocie i zakresie prosimy o informacje czy poprzednie postępowanie zostało unieważnione i jaki był powód unieważnienia?

**Odp.**

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.” Pełna treść zawiadomienia o unieważnieniu postępowania znajduje się na podmiotowej stronie Zamawiającego pod adresem: [http://bip.wloclawski.pl/?cid=488&bip\\_id=26984](http://bip.wloclawski.pl/?cid=488&bip_id=26984)

**Pyt. 12.**

Biorąc pod uwagę termin składania ofert oraz zachowanie terminów składania dokumentów zamawiający zostawia na wykonanie zadania nie całe 2 tygodnie. Termin jest rażąco krótki i obciążony ryzykiem biorąc pod uwagę czas na zamówienie kotłów i dostarczenie kominów (kominy yo około 20 dni roboczych). Czy zamawiający wydłuży termin wykonania do 20/01/2020 ?

**Odp.**

Termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający wykreśla z treści SIWZ pkt 13.5., który jest pomyłka pisarską i nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



**STAROSTA**  
*Roman Gołębiowski*

**Załączniki**

1. Projekt budowlany instalacji istniejącej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ
3. Dokumentacja fotograficzna istniejącej kotłowni i urządzeń.