



POWIAT WŁOCŁAWSKI

Wyjaśnienie wraz ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo odc. Zgłowiączka – Wiktorowo

Nr zamówienia: ZP.272.1.3.2020

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, stosownie dla zamówień o równowartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy.

Włocławek, 27.02.2020 r.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Remont drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo odc. Zgłowiączka – Wiktorowo**, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję zmiany treści SIWZ:

W dniu 18.02.2020 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi

Pyt 1.

„Proszę o wskazanie właściwej grubości pobocza. Zgodnie z przekrojem jest to 5 cm, zaś zgodnie z kosztorysem 20 cm.”

Odp.

Wymagana grubość podbudowy pobocza to 20 cm.

Pyt 2.

„Proszę o udostępnienie pozostałych planów sytuacyjnych dla projektu stałej organizacji ruchu lub wykazu znaków.”

Odp.

Zamawiający załącza wszystkie plany sytuacyjne dla projektu stałej organizacji ruchu.

W dniu 20.02.2020 r. kolejny z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi

Pyt 1.

„Czy zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy ze skał magmowych np. melafiru?”

Odp.

Nie.

W dniu 25.02.2020 r. kolejny z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytania i odpowiedzi



Pyt 1.

„Zgodnie z Rozdziałem 8 SIWZ jedną z możliwości wniesienia wadium, jest wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej. Proszę o jednoznaczne wskazanie beneficjenta, istnieją rozbieżności pomiędzy SIWZ, ogłoszeniem o zamówieniu a projektem umowy.”

Odp.

Zamawiający wskazuje beneficjenta:

Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek - Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach Jarantowice 5, 87-850 Choceń

w imieniu, którego postępowanie prowadzi:

Starostwo Powiatowe we Włocławku ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.

Załączniki:

- 1) Plany sytuacyjne dla projektu stałej organizacji ruchu - uzupełnienie.

Roman Gołębiewski
Starosta Włocławski

Otrzymują:

1. wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ
2. wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

1. na stronie internetowej zamawiającego