



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Włocławku
ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek**

Włocławek, dn. 23.06.2021 r.

PZ.5580.XIV.6.1.2021

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

18.06.2021 r. - 23.06.2021 r.

Przez:

- 1) bryg. Grzegorza Sadowskiego - naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, legitymacja służbowa nr 29/17
- 2) mł. kpt. Kamila Bojakowskiego - zastępcę naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, legitymacja służbowa nr 23/20

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer PZ.5580.XIV.6.2021 z dnia 07.06.2021 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Pomieszczeniach Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego we Włocławku
ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
STAROSTA WŁOCŁAWSKI ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek	Roman Gołębiowski - Starosta Włocławski

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Jarosław Sobczyński - Inspektor ppoż.	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 ze zm.),

wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- 1) Na podstawie pisma z dnia 19 lutego 2021 r. nr WZ.0754.15.2021.JB Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego dotyczącego przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynkach mieszczących archiwa, w celu dokonania oceny występującego w nich stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz rozpoznania możliwości warunków prowadzenia w tych obiektach działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
- 2) Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urzędzeń:
Pomieszczenia Archiwum Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Stodólnej 68 we Włocławku.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Roman Gołębiwski - Starosta Włocławski

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Charakterystyka pożarowa budynku została zawarta w (wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego) – załącznik nr 1.
Czynności kontrolno-rozpoznawcze dotyczyły tylko pomieszczeń Archiwum Starostwa Powiatowego we Włocławku.

3. Organizacja ochrony ppoż.

- Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku została opracowana w lipcu 2020 r. przez Borysa Wiśniewskiego - Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej (upr. SGSP-SIOP/53/2019/1/45)
- Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych została umieszczona w miejscu widocznym.
- Przedstawiono szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pracownika archiwum zakładowego. Szkolenie przeprowadził Jarosław Sobczyński - Inspektor ochrony przeciwpożarowej. Uprawnienia Nr SIOP/56/2019/2/16 uzyskane w dniu 11.10.2019 r.
- Wyjścia ewakuacyjne zostały oznakowane zgodnie z Polską Normą.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przeprowadzono w obiekcie w dniach 9.06.2021 r. - 15.06.2021 r. (protokół nr. PZ.5580.XIV.5.1.2021. z dnia 15.06.2021 r.), zakres kontroli dotyczył rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowe zostanie objęte odrębną kontrolą.

- W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
 W wyniku kontroli wszczęto postępowanie

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

- Nie dotyczy

5. Czynności zabronione

- Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

- Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

- Nie stwierdzono

8. Wyposażenie pomieszczeń archiwum w urządzenia przeciwpożarowe

Jedno z pomieszczeń archiwum wyposażono w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. W przypadku powstania pożaru w pomieszczeniach archiwum prąd może zostać odłączony w budynku za pomocą jednego z dwóch przycisków wyzwalających przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowane na zewnątrz (jeden przy wejściu głównym do budynku, drugi przy wejściu od strony parkingu).

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- Oświetlenie awaryjne:
Przedstawiono protokół nr 4 z pomiarów i badania natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z dnia 23.06.2020 r. wynik pozytywny. Badania wykonał Dariusz Tomaszewski nr upr. E/530/140/20, D/530/139/20.
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Przedstawiono protokół nr 5 zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 23.06.2020 r., wynik pozytywny. Badania wykonał Dariusz Tomaszewski, nr upr. E/530/140/20, D/530/139/20.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Pomieszczenia archiwum zostały wyposażone w gaśnie zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Gaśnice zostały oznakowane zgodnie z PN oraz posiadają aktualny przegląd techniczny.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

- Nie występują

12. Wyposażenie w instalacje użytkowe

- Instalacja elektryczna
- Instalacja odgromowa
- Wentylacja mechaniczna

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Instalacja elektryczna
 - Protokół nr 1 z badania wyłącznika różnicowoprądowego z dnia 23.06.2020 r. z wynikiem pozytywnym.
 - Protokół nr 2 z badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci o układzie TN-C-S z dnia 23.06.2020 r. z wynikiem pozytywnym.
 - Protokół nr 3 z badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej z dnia 23.06.2020 r. z wynikiem pozytywnym.Wyżej wymienione pomiary wykonał Dariusz Tomaszewski nr upr E/530/140/20, D/530/139/20.
- Instalacja odgromowa
Protokół nr 9 z badania i pomiaru urządzeń piorunochronnych z dnia 23.06.2020 r. - wynik pozytywny, wykonał Dariusz Tomaszewski nr upr E/530/140/20, D/530/139/20.
- Wentylacja mechaniczna
Protokół wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej w poszczególnych pomieszczeniach

Budynku biurowego służącemu wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski z czerwca 2020 roku, wynik pomiarów spełniają wytyczne. Pomiary wykonał Kamil Gębka.nr upr KUP/0062/WBS/17.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Brak	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
----	------	--

Inne ustalenia:

Rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowe były objęte odrębną kontrolą.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.


Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.


STAROSTA
Roman Gąbiewski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)


Naczelnik Wydziału
Kontrolno-Rozpoznawczego
KM PSP we Włocławku
bryg. mgr inż. Grzegorz Sadowski

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
KM PSP we Włocławku

mł.kpt. inż. Kamil Bojakowski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)