



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Włocławku
ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek**

Włocławek, dn. 15.06.2021 r.

PZ.5580.XIV.5.1.2021

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

9.06.2021 r. - 15.06.2021 r.

Przez:

- 1) bryg. Grzegorza Sadowskiego - naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, legitymacja służbowa nr 29/17
- 2) mł. bryg. Mariusza Bładoszewskiego - Zastępcę Dowódcy JRG nr 2, legitymacja służbowa nr 14/19
- 3) mł. kpt. Macieja Kowalskiego - Starszego Specjalistę Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, legitymacja służbowa nr 2/17

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer PZ.5580.XIV.3.2021 z dnia 01.06.2021 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Pomieszczenia Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego we Włocławku
ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędu oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
STAROSTA WŁOCŁAWSKI ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek	Roman Gołębiowski - Starosta Włocławski

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Jarosław Sobczyński - Inspektor ppoż.	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

Rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowe zostanie objęte odrębną kontrolą.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- 1) Na podstawie pisma z dnia 19 lutego 2021 r. nr WZ.0754.15.2021.JB Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego dotyczącego przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynkach mieszczących archiwa, w celu dokonania oceny występującego w nich stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz rozpoznania możliwości warunków prowadzenia w tych obiektach działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
- 2) Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:
Pomieszczenia Archiwum Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Stodólnej 68 we Włocławku.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Roman Gołębiowski - Starosta Włocławski

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Według danych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - **załącznik nr 1** opracowanej w lipcu 2020 r. przez Borysa Wiśniewskiego - Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej (upr. SGSP-SIOP/53/2019/1/45) przedmiotowy budynek w którym zlokalizowano pomieszczenia archiwum to obiekt średniowysoki zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Budynek posiada powierzchnię 1279,3 m² i kubaturę 7200 m³. Pomieszczenia archiwum zostały zlokalizowane na parterze budynku przy ścisłym magazynowaniu akt posiadają gęstość obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m² i zostały wydzielone pożarowo na zasadzie pomieszczenia zamkniętego ścianami w klasie odporności ogniowej EI 60, stropami REI 60 oraz drzwiami EI 30. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm przechodzące przez te elementy zabezpieczono do klasy odporności ogniowej EI 60.

3. Organizacja ochrony ppoż.

▪ Droga pożarowa dla obiektu.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) do budynku średniowysokiego, zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej.

Według danych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, budynek w którym zlokalizowano pomieszczenia archiwum to obiekt średniowysoki zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III z wydzielonymi pomieszczeniami archiwum o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m².

Drogę pożarową stanowią pobliskie ulice - Związków Zawodowych oraz Stodólna, biegnące wzdłuż posesji od strony południowej i wschodniej.

Przebieg drogi pożarowej został przedstawiony na planie sytuacyjnym - **załącznik nr 2.**

▪ Zaopatrzenie wodne.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, dla budynku o kubaturze brutto powyżej 5000 m³ i o powierzchni wewnętrznej powyżej 1000 m² wynosi 20 dm³/s z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 100 dm³/s zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.

Ponadto z § 10 ust. 6 wyżej wymienionego rozporządzenia hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:

1. między hydrantami - do 150 m;
2. od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
3. najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
4. innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m;
5. od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

W myśl § 10 ust. 13 wyżej wymienionego rozporządzenia hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. Ponadto zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 18 lit. c rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, w tym uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów przeciwpożarowych.

Według danych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, budynek w którym zlokalizowano pomieszczenia archiwum posiada kubaturę 7200 m³ (powyżej 5000 m³) i powierzchnię wewnętrzną 1279,3 m², (powyżej 1000 m²), w związku z tym wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm³/s.

Dla przedmiotowego budynku jako źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi miejska sieć wodociągowa z hydrantami zewnętrznymi. Najbliższe hydranty DN 80 (podziemne) zostały zlokalizowane:

- pierwszy przy ul. Stodólnej w odległości ok. 34 m,
- drugi u zbiegu ul. Związków Zawodowych i ul. Łęskiej w odległości ok. 80 m.

Lokalizacja hydrantów zewnętrznych została przedstawiona na planie sytuacyjnym - **załącznik nr 2**.

Przedstawiono pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych z dnia 7.06.2021 r. Badaniom poddano dwa wyżej wymienione podziemne hydranty zewnętrzne. Wynik badań pozytywne. Badania wykonał Andrzej Maślanka z Autoryzowanego Zakładu Usługowo-Handlowego Sprzętu P.Poż. „POŻMAS” s.c. Marian Maślanka, Andrzej Maślanka, Świątkowice 60A, 87-821 Baruchowo.

▪ **Oznakowanie znakami zgodnymi z Polskimi Normami.**

Zgodnie z § 10 ust. 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) miejsce usytuowania hydrantów zewnętrznych należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami. Hydranty zewnętrzne zostały oznakowane znakami zgodnymi z PN.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie - pierwsza kontrola (Obiekt oddany do użytkowania w 2020 r. – czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym przeprowadzono w dniach 7.07.2020 r. - 10.07.2020 r. protokół znak PZ.5564.22.1.2020 z dnia 10.07.2020 r.)

- W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
- W wyniku kontroli wszczęto postępowanie

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

- Nie dotyczy

5. Czynności zabronione

- Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

- Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

- Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

- Nie dotyczy

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- Nie dotyczy

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

- Nie dotyczy

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

- Nie występują

12. Wyposażenie w instalacje użytkowe

- Nie dotyczy

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Nie dotyczy

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	brak	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
----	------	--

Inne ustalenia:

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzono praktyczne sprawdzenie wyżej wymienionych hydrantów zewnętrznych przez zastęp JRG nr 2. Według zapisów zawartych w notatce służbowej, obydwa hydranty są sprawne i gotowe do użycia (**załącznik nr 3**).

14 Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

STAROSTA
Roman Głębiowski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Naczelnik Wydziału
Kontrolno-Rozpoznawczego
KM RSP we Włocławku
bryg. mgr inż. Grzegorz Sadowski

ZASTĘPCA DOWÓDCY
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2
KM PSP we Włocławku
mt. bryg. mgr Mariusz Bładoszewski

STARSZY SPECJALISTA
Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego)
mgr inż. Marek Kowalski